

Совет депутатов
муниципального образования
Марьевский сельсовет
Сакмарского района
Оренбургской области
второго созыва
РЕШЕНИЕ № 132
от 21 февраля 2014 года
с. Марьевка

Об утверждении схемы
теплоснабжения

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ
«О теплоснабжении», Совет депутатов Марьевского сельсовета решил:

1. Схему теплоснабжения Марьевского сельсовета на период до 2033
года утвердить согласно приложению.
2. Контроль за настоящим решением возложить на главу администрации
С.А. Руднева

Глава сельсовета

С.А.Руднев

Разослано: в дело, администрацию района, прокурору

49
49
Приложение к решению
Совета депутатов
№ 132 от 21.02.2014

**СХЕМА
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МАРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
САКМАРСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

2014 год

Введение

Схема теплоснабжения Марьевского сельсовета на период до 2033 года разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана Марьевского сельсовета.

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2010 г. N190-ФЗ «О теплоснабжении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем теплоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

I. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения поселения —разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2033 г. являются:

- Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.
- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.
- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения до 2033 года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II. Общая характеристика сельского поселения

Муниципальное образование Марьевский сельсовет находится в северной части Сакмарского района Оренбургской области, Приволжского федерального округа Российской Федерации. Сакмарский район расположен в центральной части Оренбургской области.

В состав муниципального образования Марьевский сельсовет, согласно Закона Оренбургской области от 15 сентября 2008 г. N 2367/495-IV-ОЗ «Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав», входят два населённых пункта: с.Марьевка, с.Жданово

В настоящее время численность населения сельсовета составляет 960 человек. Площадь МО Марьевский сельсовет составляет 1120 га.

51

Территория района относится к восточноевропейскому району континентальной климатической области. Климат района резко-континентальный.

Средняя многолетняя температура зимой составляет $-13,7^{\circ}\text{C}$, летом $+19,9^{\circ}\text{C}$. Холодная зима (температура до -42°C) сопровождается частыми метелями, буранами. Жаркое сухое лето (температура до $+43^{\circ}\text{C}$) с недостаточным атмосферным увлажнением, интенсивным испарением, обилием солнечного освещения. Среднегодовая норма осадков 400-500 мм, продолжительность снежного покрова в среднем составляет 150 дней.

Преобладающее направление ветра – северо-восточное в теплый период и северо-западного направления – в зимний период, среднегодовая скорость ветра 3,5 м/сек.

Среднегодовая относительная влажность составляет 65 %.

III. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения с. Марьевка, с. Жданово

На территории Марьевского сельсовета общей системы теплоснабжения не существует в связи с малочисленностью населения двух сел.

В с. Марьевка расположено 234 двора с проживанием населения численностью 753 человека. Отопление осуществляется с помощью газовых котлов. На территории села находится школа и ФАП, отопление которых осуществляется электродкотлами в общем количестве 2 штуки.

В с. Жданово расположено 70 дворов с проживанием населения численностью 207 человека. Отопление осуществляется с помощью электрических котлов и печного отопления общей численностью 207 штук.

IV. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах поселения

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилищного фонда используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребности в строительстве новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, прироста тепловой нагрузки для целей отопления, горячего водоснабжения нет.